

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ АҚТАУ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
«ІТ МЕКТЕП – ЛИЦЕЙ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ІТ ШКОЛА – ЛИЦЕЙ»
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ
АҚТАУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

130000, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы,
Ақтау қаласы, 15-шағын аудан, 31-ғимарат,
тел. +77292 432805

130000, Республика Казахстан, Мангистауская область,
город Актау, 15-микрорайон, здание 31
тел. +77292 432805

«23» 07.2024ж

№ 189/01-30

**Ақтау қаласы бойынша білім бөлімі ММ-нің
басшысы м.а.Т.Кульметеноваға**

«ІТ мектеп-лицей» КММ 2023 жылдың сәуір айының 30-ы №86 бұзушылықты жою туралы нұсқамада көрсетілген бұзушылықтарды жойылғандығы жөніндегі ақпаратты жолдаймыз. «ҚР ТЖ Министрлігі Маңғыстау облысының Төтенше Жағдайлар Департаменті» Ақтау Қаласының ТЖ басқармасына кеткен бұзушылықтарды жойылғандығы туралы хат жолданды, хаттың көшірмесі тіркеледі

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру мен тармақтарының атауы)	Анықт алған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері	Жойылғандығы туралы анықтама
1	П.4 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Мектепте орнатылған «Б» Блоктың 1 қабаты дәлізінде түтіндік өрт дабыл хабарлағышы және өрт дабыл құрылғысының сөйлеу арқылы хабарлау жүйесі жарамсыз жағдайға келтірілсін: жоюдың мерзімі: 03.06.2024	ИП «Спецсервис» 03.06.2024ж. Акт №8 жасалды
2	П.65 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Мектеп ғимаратының эвакуациялау жолында орнатылған турникеттер құрылғыларды автоматты, қолмен ашуға және ашық күйінде бұғаттау мүмкіндігі қарастырылсын: жоюдың мерзімі: 03.06.2024	ИП «Спецсервис» 03.06.2024ж. Акт №8 Жасалды

3	П.109 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Ғимаратта орнатылған ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау өрт крандары жарты жылда бір реттен кем емес тексерілсін: Жоюдың мерзімі:03.06.2024	Ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелерін жұмыс қабілеттілігіне сынау актісі жасалды
---	--	--	---

Директор



А.С. Батырова