

	объектіге қатысты өртқауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	қоймасының есігінде жарылыс-өрт, өрт қауіптілігі бойынша санаттары жасақталсын; жоюдың мерзімі: 29.05.2023ж.	
4	П.29 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Мектеп ғимаратында орналасқан барлық бөлігінде өрт дабыл қондырғысы жарамсыз жағдайға келтірілсін. Мектеп ғимаратында орналасқан өрт дабыл қондырғысы дыбыстық қондырғысы жарамды күйге келтірілсін; жоюдың мерзімі: 29.05.2023ж.	Өрт дабыл қондырғысы жарамды жағдайға келтірілді.
5	П.61 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Мектеп ғимаратында орналасқан асхана бөлігіндегі эвакуациялық шығу есіктері кілтсіз ашылсын; жоюдың мерзімі: 29.05.2023ж.	Асхананың эвакуация кезінде шығуға арналған есігін кілтсіз ашылу жолы жасалды.
6	П.62 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Мектеп ғимаратында орналасқан USTADY тест орталығының бөлігіндегі эвакуациялық жолдарындағы өрт қауіпсіздігі белгілері «шығу» ақаулы жағдайға келтірілсін. жоюдың мерзімі: 29.05.2023ж.	USTADY – тест орталығында эвакуациялық жолдарындағы өрт қауіпсіздігі белгілері «шығу» жарамды жағдайға келтірілді.
7	П.111 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Ғимаратта орналасқан өрт шкафтарының есіктерін пломбалау жүргізілсін; жоюдың мерзімі: 29.05.2023ж.	Жасалды.

Директор м.а.



Ж.Есболаева

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ АҚТАУ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
«ІТ МЕКТЕП – ЛИЦЕЙ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ІТ ШКОЛА – ЛИЦЕЙ»
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ
АҚТАУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
• МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

130000, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы,
Ақтау қаласы, 15-шағын аудан, 31-ғимарат,
тел. +77292 432805

130000, Республика Казахстан, Мангистауская область,
город Актау, 15-микрорайон, здание 31
тел. +77292 432805

« 02 » 06. 2023

№ 165 / 61-30

**«ҚР ТЖ Министрлігі Маңғыстау облысының
Төтенше Жағдайлар Департаменті»
Ақтау Қаласының ТЖ басқармасының
бастық азаматтық қорғау подполковнигі
Ж.Кенжебаевқа**

Сіздің №21-06/19/302-4 /30.05.2023ж. хатыңызды негізге ала отырып
«ІТ мектеп-лицей» КММ 2023 жылдың сәуір айының 7-гі №15 бұзушылықты
жою туралы ұйғарымда көрсетілген бұзушылықтарды жою жөніндегі
ақпаратты жолдаймыз.

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру мен тармақтарының атауы)	Анықт алған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері	Жойылғандығы туралы анықтама
1	П.4 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Мектеп ғимараттың ауысымдық күзетшілері және мектеп директорының өрт-техникалық минимум бағдарламасынан өткізілсін: жоюдың мерзімі: 29.05.2023ж.	Жасалды
2	П. 11 санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Жарты жылда 1-рет мектеп басшылары, қызметкерлері өрт кезіндегі іс-қимылды жаттықтыру жұмыстары жүргізілсін: жоюдың мерзімі: 29.05.2023ж.	«Өрт –тактикалық» сабағын өткізген Ақтау қаласы № 1 мамандандырылған өрт сөндіру бөлімі.
3	П.28 санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан,	Мектеп ғимараттың 1- қабатында орналасқан	Жасалды.