

МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ АҚТАУ ҚАЛАСЫ
БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІНІҢ
«ІТ МЕКТЕП – ЛИЦЕЙ»
КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ІТ ШКОЛА – ЛИЦЕЙ»
ОТДЕЛА ОБРАЗОВАНИЯ ПО ГОРОДУ
АҚТАУ УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
МАНГИСТАУСКОЙ ОБЛАСТИ

130000, Қазақстан Республикасы, Маңғыстау облысы,
Ақтау қаласы, 15-шағынаудан, 31-ғимарат,
тел +77292 432805

«23» 07 2024

130000, Республика Казахстан, Мангистауская область,
город Актау, 15-микрорайон, здание 31
тел +77292 432805

№ 290/01-30

**«ҚР ТЖ Министрлігі Маңғыстау облысының
Төтенше Жағдайлар Департаменті»
Ақтау Қаласының ТЖ басқармасының
бастық азаматтық қорғау подполковнигі
Ж.Кенжебаевқа**

Сіздің №21-06/19/302-4 /30.05.2023ж. хатыңызды негізге ала отырып «ІТ мектеп-лицей» КММ 2023 жылдың сәуір айының 7-гі №15 бұзушылықты жою туралы ұйғарымда көрсетілген бұзушылықтарды жою жөніндегі ақпаратты жолдаймыз.

№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру мен тармақтарының атауы)	Анықт алған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері	Жойылғандығы туралы анықтама
1	П.4 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Мектепте орнатылған «Б» Блоктың 1 қабаты дәлізінде түтіндік өрт дабыл хабарлағышы және өрт дабыл құрылғысының сөйлеу арқылы хабарлау жүйесі жарамсыз жағдайға келтірілсін: жоюдың мерзімі:03.06.2024	Жасалды
2	П.65 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Мектеп ғимаратының эвакуациялау жолында орнатылған турникеттер құрылғыларды автоматты, қолмен ашуға және ашық күйінде бұғаттау мүмкіндігі қарастырылсын: жоюдың мерзімі: 03.06.2024	жасалды
3	П.109 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Ғимаратта орнатылған ішкі өртке қарсы сумен жабдықтау өрт крандары жарты жылда бір реттен кем емес тексерілсін: Жоюдың мерзімі:03.06.2024	жасалды

Директор



А.Батырова